



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

N° 19826T/24

OTORGADO A:

ROMERO RAMIREZ CARLOS LEONCIO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	AT-B4A	WP172397
VALOR LEIDO EN EL INSTRUMENTO		ERROR A CORREGIR	
EN MILIMETROS		EN MILIMETROS	
± 00 mm		± 00 mm	

6	R.A	RANGO DE TOLERANCIA			
	EN 1	KM DOBLE DE NIVELACION			
	+	2.0mm			
	-	2.0 mm			

PRECISION DEL INSTRUMENTO:


PATRON UTILIZADO:

Colimador Modelo ITC-509, indicado por el Fabricante Topcon en su manual de mantenimiento y reparación. Se hace una línea al horizonte enfocando al infinito con un grosor de 1.5" del trazo del retículo; este colimador es patronado periódicamente con un teodolito Kern Modelo DKM-2A desviación estándar 1" y estima al décimo del segundo con lectura directa 90° 00' 00" e invertido 270° 00' 00".

GEINCOR SAC mediante su Laboratorio de Servicio Técnico Autorizado por la Marca Topcon y Sokkia certifica que los Equipos en mención se encuentran totalmente revisados, controlados, calibrados y 100% operativos; se sugiere efectuar una recalibración en un periodo máximo de 06 meses, se estima que sea el 12 de Agosto del 2024.


Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime conveniente.


Santiago de Surco, 13 de Febrero del 2024.





A: Tener en cuenta que este equipo sale de nuestro Laboratorio calibrado y revisado por nuestros técnicos; la cual se encuentra operativo, es muy importante el traslado del mismo ya que el mal uso y el abuso hacen que se descalibren. Asimismo Geincor SAC no se responsabiliza por posibles daños causados por una mala manipulacion y el transporte inadecuado.





^{*} La precisión en 1km doble de Nivelación es de ± 2.0mm.