

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

**OTORGADO A:**

**N° 21121T/24**

**MVR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
NIVEL AUTOMATICO	SOUTH	AL-32	S/N

**MEDICION DEL INSTRUMENTO**

VALOR LEIDO EN EL INSTRUMENTO EN MILIMETROS
± 5 mm

ERROR A CORREGIR EN MILIMETROS
± 5 mm

RANGO DE TOLERANCIA EN 1KM DOBLE DE NIVELACION	
+	1.5mm
-	1.5mm

**PRECISION DEL INSTRUMENTO:**

\* La precisión en 1km doble de Nivelación es de ± 1.5mm.

**PATRON UTILIZADO:**

Colimador Modelo ITC-509, indicado por el Fabricante Topcon en su manual de mantenimiento y reparación. Se hace una línea al horizonte enfocando al infinito con un grosor de 1.5" del trazo del retículo; este colimador es patronado periódicamente con un teodolito Kern Modelo DKM-2A desviación estándar 1" y estima al décimo del segundo con lectura directa 90° 00' 00" e invertido 270° 00' 00".

**GEINCOR SAC** mediante su Laboratorio de Servicio Técnico Autorizado por la Marca Topcon certifica que los Equipos en mención se encuentran totalmente revisados, controlados, calibrados y 100% operativos; se sugiere efectuar una recalibración en un periodo máximo de 06 meses, se estima que sea el 16 de Abril del 2025.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime conveniente.

Santiago de Surco, 17 de Octubre del 2024.



**CRISTHIAN MENESES P**  
GERENTE SERV. TÉCNICO



**NOTA:** Tener en cuenta que este equipo sale de nuestro Laboratorio calibrado y revisado por nuestros técnicos; la cual se encuentra operativo, es muy importante el traslado del mismo ya que el mal uso y el abuso hacen que se descalibren. Asimismo Geincor SAC no se responsabiliza por posibles daños causados por una mala manipulación y el transporte inadecuado.