



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

OTORGADO A:

N° 22162V/25

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Equipo	Marca	Modelo	Serie
NIVEL LASER	TOPCON	RLH5A	1A018249

MEDICION DEL INSTRUMENTO

VALOR LEIDO EN EL INSTRUMENTO
A 50 mts
1.00 mm

ERROR A CORREGIR
A 50 mts
± 1.00mm

RANGO DE TOLERANCIA EN 50 mts DE ALINEAMIENTO	
+	0.005% / +0.0015mm
-	0.005% / - 0.0015 mm

PRECISION DEL INSTRUMENTO:

* La precisión a 50 mts de alineamiento es de ± 3.5mm

PATRON UTILIZADO:

Procedimiento indicado por el Fabricante en su manual de uso y mantenimiento.

Se instala una línea base de 30mts con 02 estacas o puntos de Control A - B, se coloca el equipo nivelado a 30 cmts del punto A, se alinea A y B con el Rayo Láser y se marca la alineación en la regla de precisión. Se traslada el nivel al lado contrario del punto B a 30cmts y se vuelve a chequear la alineación B-A, las marca anteriores A - B coinciden con la alineación B - A. El Equipo se encuentra calibrado.

GEINCOR SAC mediante su Laboratorio de Servicio Técnico Autorizado por la Marca Topcon certifica que los Equipos en mención se encuentran totalmente revisados, controlados, calibrados y 100% operativos; se sugiere efectuar una recalibración en un periodo máximo de 06 meses, se estima que sea el 24 de Septiembre del 2025.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime conveniente.

Santiago de Surco, 25 de Marzo del 2025.



CRISTHIAN MENESES P.
GERENTE GENERAL



Nota: Tener en cuenta que la forma de transporte del Equipo es muy importante cuando se traslada, ya que el mal uso y el abuso hacen que se descalibren los mismos.

